



LEGENDA	
	uziom fundamentowy FeZn 25x4
	drut FeZn fi 8 mm
	złącze kontrolne ZK w studziencie Galmar
	przewód odprowadzający FeZn 25x4 układany w trzpieniu
	zwód pionowy "szttyca" FeZn fi 8 wysokości h=0,3m

<div>MTMTomasz Małkus</div> <div>Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa</div> <div>67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2</div> <div>tel 601 911174, tel 68 414 1299, fax 68 414 1297</div> <div>tomasz@zw.pl, mimiomaszmalkus@gmail.com, malkus.com.pl</div>				
INWESTOR	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1			
TEMAT	GARAŻ DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH			
ADRES	ul. Długa 1, 67-410 Sława, powiat wschowski, dz.nr ew.243/2			
RYSUNEK	instalacja ogromowa i uziemiająca		SKALA	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Piasecki nr upr. WKP/0319/P00E/08 specj. instalacyjna			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	12-2012	RYS. E-2
				STR. 50