
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU: woda
POZIOM PORÓWNAWCZY 50.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx
M2 węzeł wodociągowy
projektowana zasuwa
RZĘDNA TERENU ISTN.
60.30
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
58.62
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
1.68
SPADKI, DŁUGOŚCI
6‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
1334.00
126.00
HEKTOMETRY
M2
14
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)


126.00m
10
1460.00
1.53
57.87
59.40
10‰
1464.00
57.91
obudowa okrąg. ø400, Rz.d.=58.66
R.O. NR 1 PRZEKOP
stal ø168.3/4.5 L=5.0m
41.00
41.00m
M3
15
1501.00
1.52
58.28
59.80
M3 węzeł wodociągowy
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=58.28
kan. san., Rz.d.=57.63
projektowana
1‰
26.00
1521.50
58.30
przyłącze kanalizacyjne ø150
projektowane
26.00m
NPdz56/1
1527.00
1.45
58.30
59.75
nawiertka przyłączeniowa
5‰
72.00
72.00m
M4
16
1599.00
1.54
58.66
60.20
M4 węzeł wodociągowy
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=58.66
zasuwa
2‰
1604.00
58.67
kan. san., Rz.d.=57.83
projektowana
20.00
Ł10
1619.00
1.50
58.70
60.20
Ł10 łuk 6°
29.00


HP2
NPd47/25
M5
17
Ł11
M6
11
18
M7
13.00
38.00
59.00
2.00
38.00
30.00
62.00m
8‰
38.00m
1‰
61.00m
2.5 ‰
68.00m
1‰

HP2	1648.00	1.46	58.76	60.22	HP2 hydrant przeciwpozarowy nadziemny
NPd47/25	1661.00	1.46	58.79	60.25	nawiertka przyłaczeniowa
	1698.00		59.09		kan. san., Rz.d.=58.01 projektowana
M5	1699.00	1.45	59.09	60.54	M5 węzeł wodociągowy Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=59.09
	1757.00		59.15		kan. san., Rz.d.=57.97 projektowana
Ł11	1758.00	1.49	59.15	60.64	Ł11 łuk 5°
M6	1760.00	1.49	59.15	60.64	M6 węzeł wodociągowy Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=59.15 zasuwa
11	1798.00	1.47	59.06	60.53	
	1826.00		58.99		kan. san., Rz.d.=58.31 projektowana
M7	1828.00	1.46	58.98	60.44	M7 węzeł wodociągowy Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=58.98


70.00
1885.00
59.04
przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=58.62
projektowane
PE Dz110 L=1622.00m
70.00m
5‰
1896.00
59.05
kan. san., Rz.d.=58.67
projektowana
Ł12
1898.00
1.45
59.05
60.50
Ł12 łuk 90°
19
14.00
1908.00
59.00
kabel energ.
eNN
NPd47/64
1912.00
1.42
58.98
60.40
nawiertka przyłaczeniowa
23.00
37.00m
1‰
NPd47/71
1935.00
1.43
58.87
60.30
nawiertka przyłaczeniowa
16.00
NPdz292
h5
1951.00
1.45
58.85
60.30
nawiertka przyłaczeniowa
4.00
1955.00
1.45
58.85
60.30
trójnik
Proj. połączenie z przewodem Dn90, Rz.o.=58.85
1957.70
58.85
kabel energ.
7.00
27.00m
NPd47/69
1962.00
1.46
58.84
60.30
nawiertka przyłaczeniowa
przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=59.00
projektowane
13‰
45.00
1997.70
58.38
przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=58.43
projektowane
45.00m
20
NPd47/61
NPd47/80
2007.00
1.54
58.26
59.80
nawiertka przyłaczeniowa
2.00
2009.00
1.54
58.26
59.80
nawiertka przyłaczeniowa
5‰
2012.00
58.24
kabel energ.



		21.00				
	2028.00			58.16		przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=58.27 projektowane
NPd47/60	2030.00		1.45	58.15	59.60	nawiertka przyłączeniowa
		2.00				
NPd47/78	2032.00		1.45	58.15	59.60	nawiertka przyłączeniowa
		17.00				
NPd47/59	2049.00		1.49	58.11	59.60	nawiertka przyłączeniowa
						przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=58.16 projektowane
		8.00				
	2054.00			58.10		kabel energ.
NPd47/58	2057.00		1.50	58.10	59.60	nawiertka przyłączeniowa
		3.00				
Ł13	2060.00		1.51	58.09	59.60	Ł13 łuk 60° przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=58.12 projektowane
		16.00				
Ł14	2076.00		1.50	58.10	59.60	Ł14 łuk 60°
		15.00				
NPd47/76	2091.00		1.49	58.11	59.60	nawiertka przyłączeniowa
		11.00				
21 h6	2102.00		1.49	58.11	59.60	trójnik Proj. połączenie z przewodem Dn90, Rz.o.=58.11
		44.00				
M8	2146.00		1.47	58.13	59.60	M8 węzeł wodociągowy
		44.00				
NPd47/44	2190.00		1.44	58.16	59.60	nawiertka przyłączeniowa
		3.00				
Ł15	2193.00		1.45	58.15	59.60	Ł15 łuk 30°
22		16.00				
M9	2209.00		1.45	58.15	59.60	zasuwa M9 węzeł wodociągowy
		2.00				
h7	2211.00		1.45	58.15	59.60	trójnik Proj. połączenie z przewodem Dn90, Rz.o.=58.15

21.00m
2‰
30.00m
0.5 ‰
130.00m
0.5 ‰


11.00
Ł16 2222.00 1.46 58.14 59.60 Ł16 łuk 30°
15.00
NPd47/32 2237.00 1.47 58.13 59.60 nawiertka przyłaczeniowa
39.00
86.00m
3‰
M10 2276.00 1.49 58.11 59.60 M10 węzeł wodociągowy
41.00
23
NPd47/16 2317.00 1.46 57.99 59.45 nawiertka przyłaczeniowa
16.00
NPdz47/5 2333.00 1.46 57.94 59.40 nawiertka przyłaczeniowa
12.00
HP9 2345.00 1.45 57.91 59.36 HP9 hydrant przeciwpozarowy nadziemny
19.00
NPd47/4 2364.00 1.45 57.85 59.30 nawiertka przyłaczeniowa
28.00
M11 2392.00 1.43 57.77 59.20 M11 węzeł wodociągowy
24
44.00

	2427.00				57.66		droga grunt. L=1058.0m
M12	2436.00		160.00m 1‰	1.52	57.63	59.15	zasuwa M12 węzeł wodociągowy Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=57.63
		33.00					
HP12	2469.00			1.48	57.67	59.15	HP12 hydrant przeciwpozarowy nadziemny
	2479.00				57.68		obudowa okrąg. ø400, Rz.d.=58.13
		24.00					
NPdz51/1	2493.00			1.46	57.69	59.15	nawiertka przyłaczeniowa
		3.00					
Ł17	2496.00			1.46	57.69	59.15	Ł17 łuk 15°
25							
		19.00					
Ł18	2515.00		79.00m 6‰	1.49	57.71	59.20	Ł18 łuk 15°
		25.00					
NPdz51/3	2540.00			1.49	57.86	59.35	nawiertka przyłaczeniowa
		7.00					
NPdz51/5	2547.00			1.48	57.90	59.38	nawiertka przyłaczeniowa
		5.00					
Ł19	2552.00			1.47	57.93	59.40	rur. tłoczny ø90 projektowany Ł19 łuk 30° kan. san. ø200, Rz.d.=55.65 projektowana
		21.00					
NPdz51/8	2573.00		58.00m 10‰	1.54	58.06	59.60	nawiertka przyłaczeniowa
		7.00					
h13	2580.00			1.52	58.13	59.65	trójnik Proj. połączenie z przewodem Dn90, Rz.o.=58.13
		10.00					
NPdz51/9	2590.00		17.00m 8‰	1.47	58.23	59.70	nawiertka przyłaczeniowa
26							
		44.00					


R.O. NR 2 PRZEKOP
stal ø168,3/4,5 L=5,0m


21.00
7.00
23.00
16.00
3.00
4.00
13.00
42.00
22.00
46.00
72.00m
5‰
46.00m
1‰
13.00m
1‰
64.00m
3‰
28

Ł20	2634.00	1.47	58.58	60.05	Ł20 łuk 90°
	2637.20		58.61		kabel energ. kabel energ.
NPd128/2	2655.00	1.55	58.75	60.30	nawiertka przyłaczeniowa
NPb7	2662.00	1.49	58.81	60.30	nawiertka przyłaczeniowa
NPb5b	2685.00	1.48	58.92	60.40	nawiertka przyłaczeniowa
NPb5 27	2701.00	1.53	59.00	60.53	nawiertka przyłaczeniowa
NPb6	2704.00	1.53	59.02	60.55	nawiertka przyłaczeniowa Proj. połączenie z przewodem Dn40, Rz.o.=59.02 kan. san. ø200, Rz.d.=58.55 projektowane
HP14	2708.00	1.51	59.04	60.55	HP14 hydrant przeciwpozarowy nadziemny
NPb4	2721.00	1.45	59.05	60.50	nawiertka przyłaczeniowa kabel energ.
	2750.00		59.02		przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=59.11 projektowane
NPb3	2763.00	1.45	59.01	60.46	nawiertka przyłaczeniowa
	2784.00		58.99		przyłącze kanalizacyjne ø150, Rz.d.=59.10 projektowane
NPb2	2785.00	1.52	58.98	60.50	nawiertka przyłaczeniowa



h15
2831.00
1.45
58.85
60.30
trójnik
Proj. połączenie z przewodem Dn90, Rz.o.=58.85
18.00
NPb1
2849.00
1.46
58.79
60.25
nawiertka przyłaczeniowa
2.00
Ł21
2851.00
1.46
58.79
60.25
Ł21 łuk 5°
21.00
87.00m
0.8 ‰
Ł22
2872.00
1.48
58.72
60.20
Ł22 łuk 15°
16.00
Ł23
2888.00
1.49
58.71
60.20
Ł23 łuk 15°
29
62.00
Ł24
2950.00
84.00m
1.64
58.66
60.30
Ł24 łuk 15°
6.00
2954.00
58.66
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=58.85
projektowany
M 2
2956.00
1.64
58.66
60.30
kan. san. ø200, Rz.d.=58.15
projektowana

• PROJFIT•	ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze		
OBIEKT	**Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Sława Sieć wodociągowa dla wsi/przysiółka Myszyniec z siecią wodociągową tranzytową Myszyniec-Kuźnica Głogowska**		
ADRES	**gm. Sława woj. lubuskie**		
NAZWA RYSUNKU	**Profil sieci wodociągowej**		
STADIUM	PBW	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:100/500
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2015-06	RYS. NR 8
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2015-06	EGZ. NR