




A-A




Szczegóły orurowania filtrów
1:25



- A - woda napowietrzona
B - spust popłuczyn
C - spust 1 filtratu
D - powietrze do płukania filtrów
E - woda uzdatniona
F - woda płuczna

ZŁOŻA FILTRACYJNE



25	Wentylator dachowy Ø250mm	SZŁ.	3
24.	Wentylator dachowy Ø180mm	SZŁ.	2
23.	Urządzenie do pomiaru ciśnienia	kpl.	1
22.	Wentylator dachowy Ø100	SZŁ.	1
21.	Wentylator dachowy z PVC typ WD-16 na podstawie dachowej typBIII	SZŁ.	1
20.	Gazownik elektryczny panelowy z termosestem moc 2.0kW	SZŁ.	1
19.	Gazownik elektryczny panelowy z termosestem moc 1.5kW	SZŁ.	4
18.	Gazownik elektryczny panelowy z termosestem moc 0.75kW	SZŁ.	1
17.	Zawór mosiężny Ø15 do poboru prób	kpl.	1
16.	Oczyszczacz powietrza G-750m3/h 0.85kW	SZŁ.	1
15.	Zawór czepialny z korbką do węża Ø20	SZŁ.	2
14.	Przełącznik DN100	SZŁ.	1
13.	Przełącznik DN50	SZŁ.	1
12.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy	SZŁ.	1
11.	Rozdzielacz zestawu hydroforowego	kpl.	1
10.	Rozdzielacz główny	kpl.	1
9.	Rozdzielacz technologiczny	kpl.	1
8.	Rozdzielacz pneumatyczny	kpl.	1
7.	Zestaw chłodziwa	SZŁ.	2
6.	Zestaw pompowy płcz. N=4.0kW	SZŁ.	1
5.	Zestaw hydrauliczny płcz. N=2.4kW	kpl.	1
4.	Zestaw dmuchawy	kpl.	1
3.	Zestaw sprężarki N=2.4kW	kpl.	1
2.	Zestaw aeracji Ø1000	kpl.	1
1.	Zestaw filtracyjny Ø1200mm	kpl.	3
Lp.	Element	JEDN.	ILUŚĆ

• PROFIT.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
w Złotym Górze

OBJEKT	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KRĄŻKOWO
ADRES	gm. Ślawa wól. Lubuskie
NAZWA RYSUNKU	Stacja uzdatniania wody rzek. przekroje
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz KUDOMINO
UPRAWIENIENIA	instalacyjno-budowlano 577774
SYGNATURA	mgr inż. Zdzisław SZAROTKA
SYGNATURA	instalacyjno-budowlano 588774
DATA	2016-06
ECZ. NR	2