


ISTN. PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA GR. 10 cm
ISTNIEJĄCE PŁATWIE C 140
ISTNIEJĄCY RYGIEL T 160



PŁYTKI GRESOWE ANTYPÓŚLIZGOWE
PODKŁAD BET. C15/20 GR. 8 cm ZBROJONY
SIATKĄ 15x15 cm Z PRĘTA Ø 3 mm
STYROPIAN GR. 10 cm
IZOLACJA - FOLIA PE GR.0,2 mm
BETON C 15/20 GR. 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 20 cm

PRZEKRÓJ I-I 1:50

• PROJEKT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze	
OBIEKT Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krążkowo			
ADRES	gm. Sława	woj. lubuskie	
NAZWA RYSUNKU Stacja uzdatniania wody - PRZEKRÓJ I			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA (branża budowlana)	mgr inż. Bogusław PIETRUSKO konstrukcyjno-budowlane 168/94/Zg	2016-06	RYS. NR 4/B
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA (branża budowlana)	mgr inż. Grzegorz KOWALIK konstrukcyjno-budowlane 164/94/Zg	2016-06	EGZ. NR