proj. zasilanie kamer (230V)+ transmisja
(ułożyć w rurze RHDPE 40/3,7)

proj. Inwerter I-1

proj. Inwerter I-2

proj. F/UTP 6e
proj. YKY 5x6mm2

szafka AC wolnostojąca

proj.3xDVK-75
dł.-1,5m

proj.3xDVK-75
dł.-2,5m

proj. YKY 5x16mm2
proj. 2x1xF/UTP 6e
proj. 2x zasilanie kamer(230V)+transmisja-
ułożyć w rurze RHDPE 40/3,7

proj.3xDVK-75
dł.-1,5m

proj.3xDVK-75
dł.-1,5m

Modem
GSM

istn. RG

Rejestrator
monitoringu

proj. zasilanie kamer (230V)+ transmisja
(ułożyć w rurze RHDPE 40/3,7)

do lasu

do Wschowy

z lasu

droga

dr j.z.

j.z.u.

LEGENDA:

- Szafka AC (ZK)
- Inwerter I-x
- Proj. zestaw paneli fotowoltaicznych na konstrukcji nośnej 4x4/25°
- Modem GSM
- Kamera zewnętrzna
- Rejestrator monitoringu

zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
STAROSTA WSCHOWSKI

MAPA SYT.
(Nazwa materiału zasobu)
P.0812.GK.6642.394.2015
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)
2015-05-06
(Data wykonania kopii)
Z up. STAROSTY
Katarzyna Konopnicka - Bensdorff
Kierownik Ośrodka Dokumentacji
(Imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej organ)
Geodezyjnej we Wschowie

PUHP NEWELT, ul. Powstańców Wlkp. 2/4, 64-100 Leszno
tel: 601-836-573, mail: newelt@tlen.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. ul Długa 1 67-410 Sława

PRZYŁĄCZENIE MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO INSTALACJI ODBIORCZEJ W M. KRĄŻKOWO

KRĄŻKOWO dz. nr 227/13, 67-410 Sława

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DT	Branża	E	Data	12.2017	Skala	1 : 500	Nr rys. E/1
mgr inż. Robert Poloch	Spec.	instalacyjna	Nr upr.	WKP/0178/PWOE/10	Podpis		