OZNACZENIE PROFILU: P2M
POZIOM PORÓWNAWCZY 45.00 m n.p.m.

1:100
1:500

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU ISTN.	OZNACZENIE PROFILU
0 P2M	0.00		5‰	3.79	55.61	59.40	P2M przepompownia ścieków, Rz.d.=54.41 droga szer.=1.9m kostka betonowa POLBRUK – projektowana
	6.00						
39	6.00			3.76	55.64	59.40	studnia betonowa kaskadowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=57.20 ogrodzenie projektowane
	6.00						
40	12.00			3.73	55.67	59.40	wod. ø110 projektowany studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.90 rur. tłoczny ø90, Rz.o.=57.60 projektowany przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	7.00						
41	19.00			3.65	55.70	59.35	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.85 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	23.00						
42	42.00			3.38	55.82	59.20	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.70 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	21.00						
43	63.00			3.23	55.92	59.15	studnia betonowa kaskadowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.65
	65.60				55.94		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	80.00				56.01		obudowa okrąg. ø400, Rz.d.=58.13
	42.00						
1							
44	105.00			2.97	56.13	59.10	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.60

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)


P2M
39
40
41
42
43
44
R.O. NR 2 PRZEKOP
stal ø356/10,9 L=5,0m

	21.00					
		123.80		56.23		wod. ø110 projektowany
45		126.00	2.91	56.24	59.15	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=57.02
		146.00		56.34		kabel energ.
	47.00					
		164.00		56.43		kabel energ.
		168.50		56.45		wod. ø110 projektowany
46		173.00	2.73	56.47	59.20	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=57.10
	22.00					
47		195.00	2.72	56.58	59.30	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.30 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	31.00					
48		226.00	2.66	56.74	59.40	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.40 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	14.00					
49		240.00	2.64	56.81	59.45	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.95
		243.60		56.83		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	41.00					
50		281.00	2.59	57.01	59.60	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=57.65
		284.60		57.03		wod. ø110 projektowana
		285.00		57.03		droga grunt. L=558.0m
	21.00					
51		302.00	2.48	57.12	59.60	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.10

PVC200 L=560.00m


45
46
47
48
49
50
51
2
3

	37.00	323.00		57.23		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
52		339.00	2.50	57.30	59.80	studnia tworzywowa ø600mm
	11.00					
53		350.00	2.24	57.36	59.60	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=57.36 wod. ø110 projektowana
	18.00					
54		368.00	2.15	57.45	59.60	studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.10
		371.50		57.47		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	49.00					
		415.20		57.69		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
55		417.00	1.91	57.69	59.60	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=57.69
	34.00					
55.1		451.00	1.74	57.86	59.60	studnia tworzywowa ø600mm
		459.00		57.91		wod. ø90, Rz.o.=58.20 projektowane
	33.00	469.90		57.96		przyłącze wodociągowe ø32, Rz.o.=58.20 projektowane
56		484.00	1.57	58.03	59.60	studnia betonowa B45 ø1000mm
	15.00					

4


52
53
54
55
55.1
56

5	57	499.00			1.50	58.10	59.60	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.10
		8.00 504.00				58.13		kabel energ.
	58	507.00			1.46	58.14	59.60	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.14 Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.14
		23.00						
		525.80				58.24		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	59	530.00			1.34	58.26	59.60	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.26 Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.26
		30.00						
		549.00				58.35		przyłącze wodociągowe ø32, Rz.o.=58.20 projektowane
				560.00m				
	60	560.00			1.49	58.41	59.90	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.41
		7.00	PVC150	7.00	15‰			
	K41	567.00			1.39	58.51	59.90	K41 korek PVC150



0	39	0.00		5‰	3.76 2.20	55.64 57.20	59.40	studnia betonowa kaskadowa B45 ø1000mm Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=55.64
		23.00						
		20.50				57.30		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	61	23.00			2.33	57.32	59.65	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.15
		12.00		35.00m				
	62	35.00		10‰	2.32	57.38	59.70	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.76 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
		47.00				57.49		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
		53.20				57.56		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
		42.00		42.00m				
	63	77.00		5‰	2.25	57.80	60.05	studnia betonowa B45 ø1000mm przyłącze wodociągowe ø32 projektowane kabel energ. kabel energ.
		21.00						





64
65
66
67
68
69
70
61
62
64
65
66
⊕1
⊕2

	96.70					57.89		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
64	98.00		PVC200 L=225.00m		2.40	57.90	60.30	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.80
	102.70	10.00				57.92		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
65	108.00				2.35	57.95	60.30	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.80
	115.00	17.00				57.98		droga grunt. L=230.0m
66	125.00				2.36	58.04	60.40	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.04 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
		19.00						
	142.60					58.12		przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
67	144.00				2.42	58.13	60.55	studnia betonowa B45 ø1000mm Proj. włączenie kanału ø0,2, Rz.d.=58.13 Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.13
		16.00						
68	160.00			83.00m	2.29	58.21	60.50	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.21 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
	163.20			10‰		58.24		kabel energ.
		28.00						
69	188.00			28.00m 5‰	1.99	58.49	60.48	studnia tworzywowa ø600mm Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.49
		37.00						
70	225.00			37.00m	1.82	58.68	60.50	studnia betonowa B45 ø1000mm
K100	230.00	5.00	PVC150	15 5.00	1.75	58.75	60.50	wod. ø110 projektowany K100 korek PVC150 kabel energ.

45.00m
n.p.m.

⊕0 61K92	0.00			3.00m	2.33	57.32	59.65	studnia tworzywowa ø600mm
		3.00	PVC150	15‰	1.50	58.15		Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=57.32
	3.00				1.45	58.20	59.65	K92 korek PVC150 droga grunt. szer.=1.0m kabel energ. kabel energ.

45.00m
n.p.m.

⊕0 62K93	0.00			3.00m	2.32	57.38	59.70	studnia tworzywowa ø600mm
		3.00	PVC150	15‰	1.94	57.76		Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=57.38
	3.00				1.90	57.80	59.70	K93 korek PVC150 droga grunt. szer.=2.0m kabel energ. kabel energ.

⊕0 64K94	0.00			3.00m	2.40	57.90	60.30	studnia tworzywowa ø600mm
		3.00	PVC150	15‰	1.50	58.80		Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=57.90
	3.00				1.46	58.84	60.30	K94 korek PVC150 droga grunt. szer.=1.0m kabel energ.

⊕0 65K95	0.00			3.00m	2.35	57.95	60.30	studnia tworzywowa ø600mm
		3.00	PVC150	15‰	1.50	58.80		Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=57.95
	3.00				1.46	58.84	60.30	K95 korek PVC150 droga grunt. szer.=1.0m kabel energ.

⊕0 66K96	0.00			3.00m	2.36	58.04	60.40	studnia tworzywowa ø600mm
		3.00	PVC150	15‰				Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=58.04
	3.00				2.32	58.08	60.40	K96 korek PVC150 droga grunt. szer.=1.0m kabel energ.



67
71
72
K101
0
0.00
3.00
6.00
6.00
33.00
58.00
64.00
2.00
66.00
PVC200 L=64.00m
PVC150
10‰
6.00
30‰
60.00m
2.42 58.13 60.55 studnia betonowa B45 ø1000mm
Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=58.13
58.16 wod. ø110
2.41 58.19 60.60 studnia tworzywowa ø600mm
59.00 droga grunt. L=66.0m
2.07 59.93 62.00 studnia betonowa B45 ø1000mm
2.01 59.99 62.00 K101 korek PVC150



67K97
0
0.00
3.00
3.00
PVC150
3.00m
15‰
2.42 58.13 60.55 studnia betonowa B45 ø1000mm
Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=58.13
2.37 58.18 60.55 K97 korek PVC150
droga grunt. szer.=1.0m
kabel energ.
67



68K98
0
0.00
3.00
3.00
PVC150
3.00m
15‰
2.29 58.21 60.50 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=58.21
2.24 58.26 60.50 K98 korek PVC150
droga grunt. szer.=1.0m
kabel energ.
68



69 K99
0
0.00
5.00
5.00
PVC150
5.00m
15‰
1.99 58.49 60.48 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie do kanału ø0,2, Rz.d.=58.49
droga grunt. szer.=3.2m
1.98 58.57 60.55 K99 korek PVC150
wod. ø110
kabel energ.
45.00m n.p.m.
69



40K91
0
0.00
3.00
3.00
PVC150
3.00m
15‰
3.73 55.67 59.40 studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm
1.50 57.90 Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=55.67
1.45 57.95 59.40 K91 korek PVC150
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=57.80
projektowany
kabel energ.
droga grunt. szer.=2.0m
kabel energ.
45.00m n.p.m.
40



41K90
0
0.00
3.00
3.00
PVC150
3.00m
15‰
3.65 55.70 59.35 studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm
1.50 57.85 Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=55.70
1.45 57.90 59.35 K90 korek PVC150
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=57.70
projektowany
droga grunt. szer.=2.0m
kabel energ.
kabel energ.
45.00m n.p.m.
41



42K89
0
0.00
3.00
3.00
PVC150
3.00m
15‰
3.38 55.82 59.20 studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm
1.50 57.70 Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=55.82
1.45 57.75 59.20 K89 korek PVC150
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=57.60
projektowany
droga grunt. szer.=2.0m
kabel energ.
kabel energ.
45.00m n.p.m.
42



43
K42
0
0.00
7.00
7.00
PVC150
7.00m
15‰
3.23 55.92 59.15 studnia betonowa kaskadowa B45 ø1000mm
1.50 57.65 Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=55.92
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=57.55
projektowany
1.45 57.75 59.20 K42 korek PVC150
droga grunt. szer.=2.6m
kabel energ.
ogrodzenie
istniejace
45.00m n.p.m.
43



44K43
0
0.00
3.00
3.00
PVC150
3.00m
15‰
2.97 56.13 59.10 studnia tworzywowa kaskadowa ø600mm
1.50 57.60 Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=56.13
1.45 57.65 59.10 K43 korek PVC150
droga grunt. szer.=1.0m
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=57.45
projektowany
kabel energ.
45.00m n.p.m.
44



0.00 2.91 56.24 59.15 studnia betonowa B45 ø1000mm
2.13 57.02 Proj. włączenie do kanału P2M ø0,2, Rz.d.=56.24
12.70 57.08 kabel energ.
17.00 2.19 57.11 59.30 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.90
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.80
przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
35.00 2.45 57.20 59.65 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.25
39.40 57.22 kabel energ.
52.00 2.37 57.28 59.65 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.25
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.15
54.70 57.29 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
droga grunt. L=159.0m
81.00 2.07 57.43 59.50 studnia betonowa B45 ø1000mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=58.10
101.50 57.53 przyłącze wodociągowe ø32 projektowane
104.00 1.96 57.54 59.50 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.54
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.54
133.00 1.71 57.69 59.40 studnia tworzywowa ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.69
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.69
141.00 57.73 kabel energ.
155.00 1.50 57.80 59.30 studnia betonowa B45 ø1000mm
Proj. włączenie kanału ø0,15, Rz.d.=57.80
159.00 1.44 57.86 59.30 K55 korek PVC150
kabel energ.
45
73
74
75
76
77
78
79
K55
0
1
17.00
18.00
17.00
29.00
23.00
29.00
22.00
4.00
5‰
PVC200 L=155.00m
155.00m
15
4.00
PVC150

• PROJFIT• ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze

OBIEKT	**Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Sława Kanalizacja sanitarna dla wsi Myszyniec oraz rurociąg tłoczny Myszyniec-Kuźnica Głogowska**		
ADRES	**gm. Sława woj. lubuskie**		
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - zlewnia przepompowni P2M		
STADIUM	PBW	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:100/500
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz **RUDOMINO** instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2015-07	RYS. NR 9
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon **SZLACHETKA** instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2015-07	EGZ. NR