



L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ
1.	SZAFKA STEROWNICZO-ZASILAJĄCA IP 65 DO MONTAŻU POZA PŁYTĄ POMPOWNI	KPL.	1
2.	WŁAZ KWADRATOWY JEDNOSKRZYDŁOWY Z ZAMKIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM PRZECIW SAMOCZYNNEMU ZAMYKANIU 800/900mm - STAL KWASOODPORNA	SZT.	1
3.	KOSTKA BETONOWA	m^2	-
4.	PODSYPKA Z PIASKU GRUB. 10cm	m^3	0,50
5.	DRABINKA ZEJŚCIOWA -STAL KWASOODPORNA	SZT.	1
6.	RUROCIĄG TŁOCZNY -STAL KWASOODPORNA	–	-
7.	RUROCIAG NAPŁYWOWY PVC200	–	-
8.	ZASUWA ODCINAJĄCA KLINOWA - wg wykazu	SZT.	2
9.	ZAWÓR ZWROTNY KULOWY - wg wykazu	SZT.	2
10.	KOLANO STOPOWE SPRZĘGAJĄCE-ŻELIWO - wg wykazu	SZT.	2
11.	POMPA ZATAPIALNA wg. wykazu	SZT.	2
12.	PROWADNICE DO POMP ZE STALI KWASOODPORNEJ	KPL.	2
13.	LINKA WYCIĄGOWA ZE STALI KWASOODPORNEJ	KPL.	2
14.	UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY Z WKŁADEM Z WĘGLA AKTYWNEGO-STAL KWASOODPORNA	KPL.	1
15.	ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI - MONOLITYCZNY WYKONANY Z POLIMEROBETONU	KPL.	1
16.	PŁYTA BETONOWA B20 GR 50cm	m^3	0,40
17.	PODLEWKA Z BETONU B10 GR 10cm	m^3	1,00
18.	PŁASKOWNIK 60x6mm-OCYNK,OSADZONY W PŁYCIE BET. B20 GR 50cm,PRZEZ CAŁĄ WYSOKOŚĆ PRZEPOMP. Z DWÓCH STRON I MOCOWANY DO KAŻDEGO KRĘGU BET. ZA POMOCĄ KOTEW	SZT.	2
19.	KOTWY SEGMENTOWE M10x90 - 2 SZT. NA KAŻDY METR ZAGŁĘBIENIA PRZEPOMPOWNI	-	-
20.	SIATKI Z PRĘTÓW ∅12 CO 20cm (A-III) , OTULINA 5cm	SZT.	2
21.	ŻURAW PRZEWOŹNY O UDŹWIGU 250kg.	KPL.	1
22.	PRZEJŚCIE SZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ POLIMEROBETONOWĄ DLA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ZE STALI KWASOODPORNEJ	SZT.	1
23.	PRZEJŚCIE SZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ POLIMEROBETONOWĄ DLA RURY PVC200	SZT.	1
24.	PRZYŁĄCZE DO PŁUKANIA Z NASADĄ DO PRZYŁĄCZENIA WĘŻA ZŁĄCZKA POŻARNICZA ∅52mm - STAL KWASOODPORNA	SZT.	1
25.	BLOKOWY FUNDAMENT ŻELBETOWY 95X95X80mm	SZT.	1
26.	SONDA HYDROSTATYCZNA + CZUJNIKI PŁYWAKOWE ZAMOCOWANE DO ŁAŃCUCHA ZE STALI KWASOODPORNEJ	KPL.	1
27.	RURA PVC110 DLA PRZEWODÓW STERUJĄCYCH I ZASILAJĄCYCH	KPL.	1

Nr przepomp.	Pompy typ/moc	Średnica przepompowni	Rurociąg tłoczny	Poz 8 ∅	Poz 9 ∅	Poz 10 ∅
P1 M	np. 2x pompa z wirnikiem vortex / 7,0 kW	∅1,5m	dz.90x5,4	80	80	80
P2 M	np. 2x pompa z wirnikiem vortex / 2,2 kW	∅1,5m	dz.90x5,4	80	80	80

Nr przepomp.	RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE m npm.								KĄT DOPŁYWU
	A	B	C	D	E	F	G	H	α
P1 M	60,10	59,90	58,40	56,87	56,77	56,47	56,17	55,67	90°
P2 M	59,60	59,40	57,55	55,61	55,51	55,21	54,91	54,41	90°

• PROJFIT • ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze

OBIEKT **Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Sława**
Kanalizacja sanitarna dla wsi Myszyniec oraz rurociąg tłoczny Myszyniec-Kuźnica Głogowska

ADRES **gm. Sława woj. lubuskie**

NAZWA RYSUNKU **Przepompownia ścieków P1M, P2M - technologia**

STADIUM	PBW	BRANŻA SANITARNA		SKALA 1:25
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2015-07		RYS. NR 15
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2015-07		EGZ. NR